

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000470

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 切换电容器接触器
产品系列、型号、规格: CJ19-25** (**=辅助触头种类和数量); 详见参数附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000470

产品系列、型号、规格(附件):

CJ19-25** (**=辅助触头种类和数量),型号解释详见附件;
Ui 690V;
Uimp 6kV;
Ith 25A;
Ue AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
AC-6b.Ue-Ie AC220V/230V/17A, 380V/400V/17A, 660V/690V/17A;
Qe 220V/230V/6.7kvar, 380V/400V/12.5kvar, 660V/690V/18kvar;
Us AC24V, AC36V, AC40V, AC42V, AC48V, AC60V, AC110V,
AC120V, AC127V, AC130V, AC200V, AC208V, AC208V~230V, AC220V,
AC220V~240V, AC230V, AC240V, AC250V, AC277V, AC380V,
AC380V~415V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V,
AC525V, AC550V, AC600V, AC660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz,
3P;
IP10;
配用辅助触头: (本体)
Ith 10A,
AC-15 Ue-Ie 380V/400V/0.95A,
DC-13 Ue-Ie 220V/250V/0.15A;
2NO, 2NC, 1NO1NC

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000470

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。