



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305740901

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NXZHMN-400; NXZHMNP-400; NXZHMNF-400; NXZHM-400; NXZHMP-400; NXZHMF-400;
NXZHMN-630; NXZHMNP-630; NXZHMNF-630; NXZHM-630; NXZHMP-630; NXZHMF-630;
Ui:1000V; Uimp:12kV、2.5kV(控制器); Ith:NZ5HM□-400: 400A; NZ5HM□-630: 630 Ue:AC
230V/AC 240V/AC 400V/AC 415V; Ie: 250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、
400A(NXZHM□□-400) Ie: 250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A、450A、500A、
550A、600A、630A(NXZHM□□-630); Icw: 10000A/150ms, Icm:17000A(NXZHM□□-400);
Icw:12600A/200ms, Icm:25200A(NXZHM□□-630); Iq:100kA; 适用频率: 50Hz/60Hz; 使用类别:
AC-33iB(250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A、450A、500A、550A、600A、
630A); AC-33B(250A、280A、300A、315A、320A、350A); 极数: 3P、4P; 防护等级: IP30
(除接线端子外); 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE;

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 12 月 23 日 有效期至: 2029 年 12 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

