

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302184276

发证日期: 2022年12月27日

有效期至: 2031年10月19日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称** 浙江正泰机电电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 刀开关  
HD18-200、HD18-160、HS18-200、HS18-160、HD11-200、HS11-200 ; Ue :AC220V(2P)、AC415V(3P、4P) ; Ie : 200A、160A ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Ith : 200A ; Icw : 4kA/1s ;  
使用类别 : AC-20A ; 极数 : 2P、3P、4P ; 型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010302184276

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

H□   □   -   □   /   □   BC   E  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)

- (1) 类组代号：“HD”表示单投刀开关；“HS”表示双投刀开关
- (2) “18”表示设计序号，“11”表示中央手柄式
- (3) 额定工作电流(A)：160、200
- (4) 极数：2—2P，3—3P，4—4P
- (5) 表示保护型第三代刀开关（仅对 HD11、HS11）
- (6) 无符号表示其他行业；E：表示新能源行业代号（仅针对 HD18 型）



中国质量认证中心