

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307000462

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 16916.22-2008; GB/T 16917.1-2014  
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-15  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307000462

产品系列、型号、规格:

NB5L-40Y、NB5PL-40Y、NB5HL-40Y、NB5JL-40Y、NB5GL-40Y、NB5NEL-40Y;  $U_i$ :500V;  $U_{imp}$ :4kV;  $U_e$ :AC230V/240V;  $I_n$ :6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型:B型,C型;  $I_{cs}=I_{cn}$ :6kA;  $I\Delta n$ :30mA, 100mA, 300mA; 额定剩余动作类型:A型,AC型; 电磁式;  $I\Delta m$ :500A; 适用频率:50Hz; 极数:1P+N(带1个保护极, N极可开闭, 适用于隔离)

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-15  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。