

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107415649

发证日期: 2023 年 12 月 19 日

有效期至: 2033 年 12 月 18 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 切换电容器接触器  
NXCC-150\*\*,NXCC-170\*\* (\*\*=辅助触头种类和数量); 详见附件。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107415649

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXCC-150\*\*,NXCC-170\*\* (\*\*=辅助触头种类和数量):

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;

NXCC-150\*\*:Ith:150A;

AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/121.6A,AC380V/400V/121.6A,

AC660V/690V/121.6A;

Qe:AC220V/230V/46.3kvar,AC380V/400V/80kvar,AC660V/690V/139kvar;

NXCC-170\*\*:Ith:170A;

AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/136.8A,AC380V/400V/136.8A,

AC660V/690V/136.8A;

Qe:AC220V/230V/52.1kvar,AC380V/400V/90kvar,AC660V/690V/156.3kvar;

Us:AC110V,AC127V,AC220V,AC230V,AC240V,AC380V,AC400V,AC415V,

AC440V;50Hz,60Hz,50/60Hz;

极数:3P;

外壳防护等级:IP10;

配用辅助触头:(本体)

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;

配用辅助触头:(外置)

AX-3C/11(已获证, 证书编号为: CQC2015010305819787);

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107415649

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N X CC — □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征号
- (2) 设计序号
- (3) 切换电容器接触器
- (4) 基本规格代号:150 或 170
- (5) 常开辅助触头数量
- (6) 常闭辅助触头数量



中国质量认证中心