

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012264376

发证日期: 2020 年 09 月 07 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
NM3SD-400□、NM3SD-630□; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人 签发

陈昕 陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC20012264376

第 1 页 共 2 页

纸 号:

NM3SD-400□、NM3SD-630□;

Ue: AC380V/400V/415V;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV;

Ie: NM3SD-400□: 250A、315A、400A; NM3SD-630□: 400A、500A、630A ;

Ith: 400A (NM3SD-400□), 630A (NM3SD-630□);

Icw: 5 kA (NM3SD-400□), 8kA (NM3SD-630□);

Icm(峰值): 8 kA (NM3SD-400□), 12kA (NM3SD-630□);

使用类别: AC-22A, AC-23A; 防护等级: IP20 (接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头 (1NO1NC): Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC380V/400V/415V, Ie: 0.26A;

DC-13: Ue: DC110V/220V/250V, Ie: 0.14A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC20012264376

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:

N M 3 SD - ☐ ☐

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 企业代号

② 塑料外壳式断路器

③ 设计序号

④ 派生代号, 表示隔离开关

⑤ 电流段 (A): 400、630

⑥ 功能代号: 缺省: 无显示, 无短路保护

D: 带显示, 无短路保护

P: 无显示, 有短路保护(415V Ics=50kA)

DP: 带显示, 有短路保护(415V Ics=50kA)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心