

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307000146

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	电能表外置断路器
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	CQC 1121-2016 GB/T 10963.1-2020
生产企业名称：	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址：	上海市松江区思贤路3857号

联系人： 陈文忠  
电话： 0577-62877777  
电子邮箱： cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间： 2023-10-25  
自我声明地点： 浙江省温州市乐清市  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307000146

产品系列、型号、规格:

NBP-125N ZS、NBP-125H ZS、NBP-125N GVS、NBP-25H GVS、NBP-125K GVS、NBP-125ZW、NBP-125N GVE、NBP-125H GVE;具体参数和型号解释详见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-25

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307000146

产品系列、型号、规格(附件):

NBP-125NZS, NBP-125HZS, NBP-125NGVS, NBP-25HGVS, NBP-125KGVS, NBP-125ZW, NBP-125NGV E, NBP-125HGV E, NBP-125NGVW, NBP-125HGVW  
Uimp: 6kV;  
Ui: 690V;  
Ue: AC230V (1P+N(带一个保护线, N线可开闭), 2P), AC400V (3P, 3P+N(带三个保护线, N线可开闭), 4P);  
In: NBP-125NZS, NBP-125NGVS, NBP-125KGVS, NBP-125NGV E, NBP-125NGVW: 63A, 80A, 100A, 125A;  
NBP-125ZW: 100A, 125A;  
NBP-125HZS, NBP-125HGVS, NBP-125HGV E, NBP-125HGVW: 63A, 80A;  
瞬时脱扣类型: C型;  
NBP-125NZS, NBP-125NGVS, NBP-125KGVS, NBP-125NGV E, NBP-125NGVW, NBP-125ZW: Icn=Icn1=Ics: 6kA;  
NBP-125HZS, NBP-125HGVS, NBP-125HGV E, NBP-125HGVW: Ics: 7.5kA, Icn=Icn1: 10kA;  
脱扣: 1P+N(带一个保护线, N线可开闭), 2P, 3P, 3P+N(带三个保护线, N线可开闭), 4P;  
控制方式: 远程全自动控制方式;  
控制电源电压: AC220V

型号解释:

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-25  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307000146

产品系列、型号、规格(附件):

NBP-125□□

NBP: 系列号

125: 壳架等级 125A

□: 分断能力代号, N 代表 6kA, H 代表 10kA, K 代表 6kA (山东电网专用)

□: ZS: 代表具有自动重合闸功能。

GVS: 代表具有过电压保护及自动重合闸功能。

ZW: 代表具有自动重合、无线控制功能。

GVE: 表示智能断路器, 具有过、欠、失压保护功能及自动重合闸功能。

GVW: 代表具有无线控制功能, 过、欠、失压保护功能及自动重合闸功能。

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cw z@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-25

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。