

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307819768

发证日期: 2020 年 09 月 18 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NB1L, NB1L-N, NB1L-MD; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.21-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2015010307819768

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号: NB1L, NB1L-N, NB1L-MD

U_{imp} : 4kV;

U_i : 400V;

U_e : AC230V;

I_n : 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;

瞬时脱扣类型: B型、C型;

$I_{\Delta n}$: 30mA, 100mA, 300mA;

额定剩余动作类型: A型/AC型/电磁式;

$I_{\Delta m}$: 500A;

I_{cs} : 7.5kA (NB1L, NB1L-MD), 6kA (NB1L-N);

I_{cn} : 10kA (NB1L, NB1L-MD), 6kA (NB1L-N);

极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离);

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心