

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307001684

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	N M 8 N-800, N M 8 N D C-800; 详见参数附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-05
自我声明地点: 上海市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001684

产品系列、型号、规格(附件):

NM8N-800, NM8NDC-800
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V(NM8N-800), 1250V(NM8NDC-800);
NM8N-800:
Ue: AC380/400/415V, AC440V, AC500V, AC660/690V;
In: 热磁式, 电磁式: 500A, 630A, 700A, 800A; 电子式: 630A, 700A, 800A;
AC380/400/415V: Ics=Icu=36/50/70/100/150kA(C/S/Q/H/R);
AC440V: Ics=Icu=36/50/70/100/100kA(C/S/Q/H/R);
AC500V: Ics=Icu=25/40/40/50/100kA(C/S/Q/H/R);
AC660/690V: Ics=12/15/15/15/15(C/S/Q/H/R), Icu=12/15/15/20/30(C/S/Q/H/R);
Icw: 10kA/s;
NM8NDC-800:
Ue: DC750V(三极串), DC1000V(四极串), DC1250V(四极串);
In: 500A, 630A, 700A, 800A;
DC750V(三极串), DC1000V(四极串), Ics=Icu=25/36/50/70/100kA(B/C/S/Q/H);
DC1250V(四极串), Ics=Icu=25kA(H);
脱扣级别: 5, 10, 20, 30;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式, 电子式;
选择性类别: A(热磁式, 电磁式), B(电子式);
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz;
配备辅助和报警触点: AX21-M8, AL21-M8(CQC 证书编号:
CQC2013010304602112)
INO1NC
Ith: 5A;
AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;
带电子电路的附件:
欠压脱扣器 UVT24-M8: Us: AC48V, AC110V, AC220~240V, AC380~415V
50/60Hz;
DC24V, DC48V, DC110~120V, DC220V;
电动操作机构 MOD24-M8: Us: AC110V, AC220~240V, AC380~415V 50/60Hz;
DC110V, DC220V, DC24V
直流接线方式:
DC750V(三极串), DC1000V, DC1250V(四极串)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-05
自我声明地点: 上海市
生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

