

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307001845

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-10-17
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001845

产品系列、型号、规格:

NM 5-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM 5B-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM 5P-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM 5F-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM 5H-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM 5J-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM 5G-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM 5NE-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM 5DC-1000C、E、S、F、H、Q、R; NM 5S-1000S、F、H、Q、R; NM 5BS-1000S、F、H、Q、R; NM 5PS-1000S、F、H、Q、R; NM 5FS-1000S、F、H、Q、R; NM 5HS-1000S、F、H、Q、R; NM 5ES-1000S、F、H、Q、R; NM 5GS-1000S、F、H、Q、R; NM 5NES-1000S、F、H、Q、R; 详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001845

产品系列、型号、规格(附件):

NM5-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5B-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5P-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5F-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5H-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5J-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5G-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5NE-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5DC-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5S-1000S, F, H, Q, R;
NM5BS-1000S, F, H, Q, R; NM5PS-1000S, F, H, Q, R;
NM5FS-1000S, F, H, Q, R; NM5HS-1000S, F, H, Q, R;
NM5JS-1000S, F, H, Q, R; NM5GS-1000S, F, H, Q, R;
NM5NES-1000S, F, H, Q, R;
U_i 1000V,
U_{imp} 12kV,
U_e: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/690V,
In 630A, 700A, 750A, 800A, 900A, 1000A;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式, 电子式;
C型: AC380V/AC400V/AC415V, Ics=15kA, Icu=25kA;
E型: AC380V/AC400V/AC415V, Ics=36kA, Icu=50kA;
S型: AC380V/AC400V/AC415V, Ics=36kA, Icu=50kA;
AC660V/AC690V, Ics=13kA, Icu=15kA;
F型: AC380V/AC400V/AC415V, Ics=50kA, Icu=50kA;
AC660V/AC690V, Ics=13kA, Icu=15kA;
H型: AC380V/AC400V/AC415V, Ics=50kA, Icu=70kA;
AC660V/AC690V, Ics=15kA, Icu=20kA;
Q型: AC380V/AC400V/AC415V, Ics=70kA, Icu=70kA;
AC660V/AC690V, Ics=15kA, Icu=20kA;
R型: AC380V/AC400V/AC415V, Ics=70kA, Icu=100kA;
AC660V/AC690V, Ics=15kA, Icu=20kA;
额定短时耐受电流 I_{ew}(kA) at 1s (仅电子式)
适用频率: 50/60Hz;
选择性系列 A 类(热磁式, 电磁式), B 类(电子式);
脱扣曲线:
热磁式: 10, 20, 30; 电子式: 5, 10A, 10, 20, 30;
极数: 3P, 3P+N (3个极脱扣, N极不可断开), 4P;
适用于隔离: 其中 3P-N 不适用于隔离;
配用的辅助触点: (CQC22107346397)
1NO+1NC, 2NO+2NC, 3NO+3NC(4P)
Ith 5A;
AC-15 U_e I_e AC380V/AC400V/AC415V 0.26A;
DC-13 U_e I_e DC110V/DC220V/DC250V 0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器
U_e: AC48V, AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz;
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;
电动操作机构 U_e: AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz;
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001845

产品系列、型号、规格(附件):

预付费熔断器和器
Us: AC48V, AC110V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC415V, 50/60Hz,
DC24V, DC110V, DC220V, DC250V

塑料外壳式断路器的型号及命名式如下:

N M S (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) —— 企业特征代号

(2) —— 塑料外壳式断路器

(3) —— 设计代号

(4) —— 行业特征代号(常规无此代号: B, P, H, F, J, G, NE, DC)

(5) —— S 电子式(非磁式及电磁式无此代号)

(6) —— 壳架等级额定电流

(7) —— 线路分断能力额定值(见注)

注:

线路分断能力额定值: 普通型(代号C), 经济型(代号E), 标准型(代号S), 增强型(代号R)

极数型(代号Z), 高分断型(代号Q), 限流型(代号L)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。