

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304116074

发证日期: 2023 年 07 月 14 日

有效期至: 2031 年 07 月 27 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流电动机起动器 NS2-32H Uimp:8kV; Ui:690V; Ue:AC400/415V,AC690V; In:0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6.3A, 6-10A, 9-14A, 13-18A, 17-23A, 20-25A, 24-32A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400/415V: Ics:100kA(0.1-10A), 25kA(9-32A); Icu:100kA(0.1-10A), 50kA(9-32A); AC690V: Icu=Ics=100kA(0.1-1.6A), 4kA(1.6-32A); 选择性类别:A;使用类别:AC-3;脱扣级别:10A;极数:3P; 适用于隔离;适用频率:50Hz, 50Hz/60Hz;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304116074

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NS2-32H;

Ue: AC400/415V, AC690V; Ui: 690V; Uimp: 8kV;

In: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6.3A, 6-10A, 9-14A, 13-18A, 17-23A, 20-25A, 24-32A;

AC400/415V 时:

Ics=100kA(0.1-10A), 25kA(9-32A);

Icu=100kA(0.1-10A), 50kA(9-32A);

AC690V 时:

Icu=Ics=100kA (0.1-1.6A), 4kA(1.6-32A);

过电流脱扣器类型: 热磁式;

选择性类别: A; 使用类别 AC-3; 脱扣级别: 10A;

极数: 3P; 产品适用于隔离;



中国质量认证中心