



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669831

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB5LE-40S、NB5PLE-40S、NB5HLE-40S、NB5JLE-40S、NB5GLE-40S、NB5NELE-40S; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V/240V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: C、D 型; I Δ n: 10mA、30mA/AC 型, 30mA/A 型, 50Hz; Ics=Icn: 4.5kA; 额定剩余动作类型: A 型、AC 型, 一般型, 电子式; I Δ m: 500A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 06 月 09 日 有效期至: 2029 年 08 月 01 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 02 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

