



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3084965
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: NHR17-100/30,31; NHR17-160/30,31

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: NHR17-160/30 商标: / 数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-01-10 完成日期: 2019-02-21		委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区	
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NHR17-100/30,31; NHR17-160/30,31; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:100A,160A; Ue:AC400V/690V; 400V:Ie:100A,160A; 690V:Ie:100A,160A; Iq:50kA(690V),100kA(400V); 使用类别:AC-23B(400V),AC-21B(690V); 3P; 辅助开关: YBLX-JW2:: Ith:3A; AC-15:Ue:AC220V/Ie:0.79A; DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.15A			
主检: 蔡贵万		日期: 2019-02-21	
审核: 何仁寿		日期: 2019-03-04	
签发: 王平		日期: 2019-03-05	
福建省产品质量检验研究院 2019 年 3 月 5 日 			
备注: 1.变更情况:			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
2	生产厂地址变更 (未搬迁)	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
3	安全件制造商更名(熔断器)	中泰机电有限公司	浙江中泰熔断器股份有限公司
4	辅助开关变更	YBLX-JW2: Ith:3A; AC-15:Ue:AC380V,Ie:3A (2003010305077996)	YBLX-JW2:: Ith:3A; AC-15:Ue:AC220V/Ie:0.79A; DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.15A (2003010305077996)
2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ984(A2015CCC0302-2174402); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2003010302064121; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			

试验项目汇总表

[illegible]