

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107386545

发证日期：2023年05月04日

有效期至：2033年05月03日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器
NR4-12.5G、NR4-25G、NR4-45G、NR4-80G；详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107386545

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NR4-12.5G、NR4-25G、NR4-45G、NR4-80G;

Uimp: 6kV; Ui: 690V(NR4-12.5G/25G/45G),

1000V(NR4-80G); Ue: AC690V(NR4-12.5G/25G/

45G), AC1000V(NR4-80G);

NR4-12.5G: Ie: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.25-2A,

1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A;

NR4-25G: Ie: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.25-2A,

1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A, 12-18A, 17-25A;

NR4-45G: Ie: 9-13A, 12-18A, 17-25A, 23-32A, 28-36A, 34-45A; NR4-80G: Ie: 23-32A,

30-40A, 37-50A, 48-65A, 55-70A, 63-80A;

脱扣级别: 10A; 3P; IP20(正前侧);

配用辅助触头(本体): 1NO, 1NC; Ui: 690V,

Uimp: 6kV, Ith: 5A, AC-15: Ue/Ie: AC220/230V/2.7A、AC380/400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie:

DC220V/0.2A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC23107386545

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：



中国质量认证中心