



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641933

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

真空交流接触器

CKJ5-630; Uimp: 12kV; Ui: 1140V; Ith: 630A; 使用类别: AC-3, AC-4; Ue: AC380/660/1140V;
Ie: 630A(AC-3)、500A(AC-4); Us: AC36V、110V、127V、220V、380V, 50Hz; 3P; 配用的辅助
触头: 3NO; 3NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.31A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月13日 有效期至: 2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

