

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107417097

发证日期: 2023 年 12 月 29 日

有效期至: 2033 年 12 月 28 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流保护断路器 NM2LC-W630 ; Ue : AC400V ; Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; In : 630A (Ir : 250A、 300A、315A、350A、400A、450A、500A、560A、630A 可调) ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; Ics : 50kA (C 型)、50kA (M 型)、65kA (H 型) ; Icu : 50kA (C 型)、 65kA (M 型)、85kA (H 型) ; Icw : 8kA/1s ; I _{Δn} : 30mA (仅非延时)、50mA、 100mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、800mA、1000mA 分档可调 ; 漏电脱扣器的类型 : 电子式 ; 额定剩余动作类型 : AC 型 ; I _{Δm} : 25%Icu ; 选择性类别 : B 类 ; 自动重合闸时间 : 20s~60s (30mA 除外) ; TD 型 ; 极数 : 3P+N (3 个保护 极 , N 极不可开闭) ; 产品不适用于隔离 ;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心