



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307720282

认证委托人名称及地址

浙江正泰物联技术有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区

生产者名称及地址

浙江正泰物联技术有限公司
浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

具有远程控制功能的剩余电流动作断路器

NB2LE-80ZTB ;Ui:690V; Uimp: 6kV;Ue: AC230V(1P+N) , AC400V(3P+N) ;In:
6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A; 瞬时脱扣类型: C 型;I_{Δn}: 10mA ,30mA ,100mA;
I_{cs}=I_{cn}:6kA;额定剩余动作类型: A 型/AC 型,电子式;I_{Δm}: 800A; 极数: 1P+N(1 个保护极, N 极可
开闭) ,3P+N (3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用.控制方式:远程全自动控制方式;控制信
号: 通讯接口 (RS485 控制)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 06 日 有效期至: 2029 年 11 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

