



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684102

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM8N-125, NM8NDC-125; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月29日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684102

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NM8N-125, NM8NDC-125 Uimp:8kV; Ui:1000V; Ue:AC220/230/240V(1P)(C 型/S 型); AC380/400/415V(2P, 3P, 4P)(C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型); AC440V(2P, 3P, 4P)(C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型); AC500V(2P, 3P, 4P)(C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型); AC660/690V(2P, 3P, 4P)(C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型); DC250V(1P 外形)(B 型/C 型/S 型); DC500V(2P 外形)(B 型/C 型/S 型/Q 型/H 型); DC600V(3P 外形, 2 极串)(WS 型); DC700V(3P 外形, 2 极串)(WS 型); DC750V(3P 外形)(B 型/C 型/S 型/Q 型/H 型); DC750V(4P 外形, 3 极串)(WS 型); DC800V(4P 外形, 3 极串)(WS 型); DC1000V(4P 外形)(B 型/C 型/S 型/Q 型/H 型); In:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式 $I_{cs}=100\%I_{cu}$: AC220/230/240V: 36kA/50kA(C 型/S 型); AC380/400/415V: 36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型); AC440V: 36kA/50kA/70kA/100kA/100kA(C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型); AC500V: 25kA/40kA/40kA/50kA/50kA(C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型); AC660/690V: 6kA/8kA/8kA/10kA/10kA(C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型); DC250V(1P 外形): 25kA/36kA/50kA(B 型/C 型/S 型); DC500V(2P 外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA (B 型/C 型/S 型/Q 型/H 型); DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA(B 型/C 型/S 型/Q 型/H 型); DC600V(3P 外形, 2 极串): 50kA(WS 型); DC700V(3P 外形, 2 极串): 10kA(WS 型); DC750V(4P 外形, 3 极串): 70kA(WS 型); DC800V(4P 外形, 3 极串): 50kA(WS 型);

选择性类别: A;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50Hz/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头(2P,3P,4P)(CQC 证书编号: CQC2013010304602112):

型 号 : AX21-M8 , AL21-M8; 1NO1NC; Ith: 5A;

AC-15:Ue/Ie:AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;

DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.25A,DC220V/0.25A;

符合附录 N 的带电子电路的附件:

欠压脱扣器 UVT21-M8(2P,3P,4P):

额定控制电路电源电压 :AC48V,AC110V,AC220~240V,AC380~415V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684102

证书附页: 第 2 页 共 3 页

50/60Hz,DC24V,DC48V, DC110V~120V,DC220V;

电动操作机构 MOD21-M8(3P,4P):

额定控制电路电源电压 :AC110V,AC220~240V,AC380~415V

50/60Hz,DC24V,DC110V,DC220V;

直流接线图如下:

1P 外形:




图 3: 上下进线皆可, 此处以下进线为例

2P 外形:




图 1: 上下进线皆可, 此处以下进线为例




图 2: 上下进线皆可, 此处以下进线为例

3P 外形:




图 4: 上下进线皆可, 此处以下进线为例




图 5: 1、上下进线皆可, 此处以下进线为例
2、确保安装方式不会发生二次接地故障。




图 9: 2 极串
仅用于 WS 分断能力, 上下进线皆可, 此处以上进线为例

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684102

证书附页: 第 3 页 共 3 页

4P 外形:




图 6: 上下进线皆可, 此处以下进线为例




图 7: 1、上下进线皆可, 此处以下进线为例
2、确保安装方式不会发生二次接地故障。





图 8: 1、上下进线皆可, 此处以下进线为例
2、确保安装方式不会发生二次接地故障。



3 极串
图 10: 1、仅用于 WS 分断能力, 上下进线皆可, 此处以上进线为例
2、确保安装方式不会发生二次接地故障。

型号的解释(Explanation of model/ type):

NM8N□-125□

NM8N: 塑料外壳式断路器代号

□: 直流代号 DC, 交流无代号

125: 壳架等级电流

□: 分断能力代号: B/C/S/WS/Q/H/R

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司