



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667907

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

NHR17-315/30、31, NHR17-400/30、31, NHR17-630/30、31; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 400A, 630A; Ue: AC400V/690V; Ie: 315A, 400A, 630A; Iq: 100kA(400V), 50kA(690V); 使用类别: AC-23B(400V), AC-21B(690V); 3P; 配用的辅助开关: YBLX-19; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月31日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

