

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

发证日期: 2022 年 10 月 18 日

有效期至: 2031 年 06 月 02 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-40**、CJX2-50**、CJX2-65**、NC1-40**、NC1-50**、NC1-65**、CJX2-40**N、CJX2-50**N、CJX2-65**N、NC1-40**N、NC1-50**N、NC1-65**N (**=触头种类和数量, 用数字 11,04,08 表示);详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-40**, CJX2-50**, CJX2-65**, NC1-40**, NC1-50**, NC1-65**, CJX2-40**N, CJX2-50**N, CJX2-65**N, NC1-40**N, NC1-50**N, NC1-65**N (**=触头种类和数量, 用数字 11,04,08 表示);

Ui:690V;Uimp:8kV;Ue : AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

CJX2-40**, NC1-40**, CJX2-40**N, NC1-40**N;Ith : 60A;

AC-1:Ue/Ie:220V/230V/60A, 380V/400V/60A, 660V/690V/60A

AC-3:Ue/Ie:220V/230V/40A, 380V/400V/40A, 660V/690V/34A

AC-4:Ue/Ie:220V/230V/18.5A, 380V/400V/18.5A, 660V/690V/9A

CJX2-50**, NC1-50**, CJX2-50**N, NC1-50**N;Ith : 80A;

AC-1:Ue/Ie:220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/80A

AC-3:Ue/Ie:220V/230V/50A, 380V/400V/50A, 660V/690V/39A

AC-4:Ue/Ie:220V/230V/24A, 380V/400V/24A, 660V/690V/12A

CJX2-65**, NC1-65**, CJX2-65**N, NC1-65**N;Ith : 80A;

AC-1:Ue/Ie:220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/80A

AC-3:Ue/Ie:220V/230V/65A, 380V/400V/65A, 660V/690V/42A

AC-4:Ue/Ie:220V/230V/28A, 380V/400V/28A, 660V/690V/14A

Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC600V, AC660V(50Hz,60Hz,50/60Hz);AC220-240V, AC460-480V (50/60Hz) ;DC24V, DC36V, DC48V, DC54V, DC60V, DC110V, DC127V, DC220V;极数: 3P、4P ; IP10.

辅助触头 (本体):

AC-15 Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A; DC-13 Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A;

Ui:690V; Ith : 10A; Uimp:6kV; 1NO1NC



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009854

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

CJ X 2- □□ □□ N
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 交流接触器
- (2) 小型
- (3) 设计序号
- (4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示
- (5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
 - 11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头
 - 04 表示四常开主触头
 - 08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)
- (6) 常规: 省略不写 N: 表示可逆接触器

N C 1- □□ □□ Z N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 交流接触器
- (3) 设计序号
- (4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示
- (5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
 - 11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头
 - 04 表示四常开主触头
 - 08 表示两常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)
- (6) 常规: 省略不写 Z: 表示直流操作
- (7) 常规: 省略不写 N: 表示可逆接触器



中国质量认证中心