

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000353

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008; 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 熔断器式隔离开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-07  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000353

产品系列、型号、规格:

HR5-200/31、HR5-200/30、HR5-250/31、HR5-250/30 U<sub>e</sub>: AC 415V /690V  
; I<sub>th</sub>=I<sub>e</sub>: 200A, 250A; U<sub>i</sub>: 1000V; U<sub>imp</sub>: 12kV; I<sub>q</sub>: 50kA; 使用类别: AC-23B (415V), AC-21B (690V); 极数  
: 3P; 辅助回路: 1NO 1NC; U<sub>i</sub>: 250V; U<sub>imp</sub>: 2.5kV; I<sub>th</sub>: 5A; AC-15; U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: AC 220V /0.79A; DC-  
13; U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: DC 220V /0.1A

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-07  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。