

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010302086106

发证日期: 2020年05月18日

有效期至: 2031年03月05日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
HH15-1000/□□□; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; I_{th} : 1000A; U_e : AC415V/690V; I_e : 1000A (AC415V)、800A (AC690V); I_{cw} : 32kA/1s; I_{cm} (峰值): 67.2kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、3P+N (N极直通, 作为开关使用)、4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2003010302086106

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)} \quad \frac{15}{(2)} \quad - \quad \frac{1000}{(3)} / \frac{\square}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 约定发热电流(A)
- (4) 极数: 3P—三极, 3N—三极四线, 4—四极
- (5) “QA”表示触头串联结构
- (6) 无字母表示单投, “S”表示双投开关

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心