



报告编号: 00901-V2024CQC107502-1192466



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2024CQC107502-1192466
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: NXR-100, NXRF-100,
NXR-100XM, NXRF-100XM

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 热过载继电器 型 号: NXR-100,NXRF-100, NXR-100XM,NXRF-100XM 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-04-17 完成日期: 2024-04-28	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1。																
主检:  日期: 2024.04.29																
审核:  日期: 2024.04.29																
签发:  日期: 2024.04.29																
备注: <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2015010309829799</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2023CQC107502-1134397</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	CQC2015010309829799		原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1134397		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	CQC2015010309829799															
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1134397															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

NXR-100,NXRF-100,NXR-100XM,NXRF-100XM

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ue: AC690V;

Ie: 23-32A,30-40A,37-50A,48-65A,55-70A,63-80A,80-93A,80-100A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20(正前侧);

配用辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

检验项目汇总表

[illegible]