



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665861

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
DZ20L-400；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665861

证书附页: 第 1 页 共 1 页

DZ20L-400; Ue: AC380V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 200A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 10kA; Icu: 20kA; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; I Δ n: 单档(非延时型): 30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA; 单档(延时型): 50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA; 三档可调(非延时型): (50mA/100mA/200mA)、(100mA/200mA/300mA)、(200mA/300mA/500mA); AC 型; I Δ m: 5kA; 脱扣级别: 20; 极数: 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭)、4P(三个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司