



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-834423
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC-18K, NXC-22K

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型号: NXC-18K,NXC-22K 商标: 正泰/CHINT 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-07-08 完成日期: 2021-07-15	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号																		
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页																			
主检: 刘丽丽 日期: 2021.08.03																			
审核: 倪志南 日期: 2021.08.03																			
签发: 朱明 日期: 2021.08.03																			
备注: <table border="1" data-bbox="284 1639 1391 1888"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产品标准变更</td> <td>GB/T 14048.4-2010</td> <td>GB/T 14048.4-2020</td> </tr> <tr> <td>产品外壳防护等级变更</td> <td>IP20</td> <td>IP20 (仅适用于正前侧)</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2016010304876571</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2016CCC0304-2293629</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	产品标准变更	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020	产品外壳防护等级变更	IP20	IP20 (仅适用于正前侧)	原证书编号	CQC2016010304876571		原测试报告编号	00901-A2016CCC0304-2293629		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																	
产品标准变更	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020																	
产品外壳防护等级变更	IP20	IP20 (仅适用于正前侧)																	
原证书编号	CQC2016010304876571																		
原测试报告编号	00901-A2016CCC0304-2293629																		
原检测单位	上海电器设备检测所																		

附页:

NXC-18K,NXC-22K

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:32A;

NXC-18K:

AC-3:Ue/Ie:AC220/230V/18A,AC380/400V/18A,AC660/690V/12A;

AC-4:Ue/Ie:AC220/230V/18A,AC380/400V/18A,AC660/690V/12A;

NXC-22K:

AC-3:Ue/Ie:AC220/230V/22A,AC380/400V/22A,AC660/690V/14A;

AC-4:Ue/Ie:AC220/230V/22A,AC380/400V/18A,AC660/690V/12A;

Us: AC24V,AC110V,AC220V,AC380V,50Hz;

极数:3P;

外壳防护等级:IP20 (仅适用于正前侧);

配置的辅助触头: (本体)

1NO1NC,2NO2NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-V2021CQC107502-834423
首页	√	2	00901-V2021CQC107502-834423
报告组成	√	1	00901-V2021CQC107502-834423
安全型式试验报告	√	15	00901-V2021CQC107502-834423
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

检验项目汇总表

[illegible]