



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2024CQC107502-1200072
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NHD50-1000/3□□□□□、
NHS50-1000/3□□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：隔离开关 型号：NHD50-1000/3118B NHD50-1000/313BX 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：送样 收样日期：2024-04-22 完成日期：2024-04-28	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市盐盆街道 盐盘工业区								
试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NHD50-1000/3□□□□□、NHS50-1000/3□□□□□；Uimp:12kV；Ui:1000V； Ith:1000A；Ue:AC400V/690V；400V：Ie:1000A；690V：Ie:800A；Icw:25kA； Icm(峰值):30kA(NHD50-1000/312~314，NHS50-1000/312~314)； 使用类别：AC-21B(NHD50-1000/312~314，NHS50-1000/312~314)， AC-20B(NHD50-1000/311，NHS50-1000/311)；3P									
主检：杨志林 日期：2024-04-28	 福建省产品质量检验研究院 2024 年 4 月 30 日								
审核：张丽 日期：2024-04-29									
签发：王平 日期：2024-04-30									
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>参数变更</td><td>Uimp:6kV；Ui:800V；Icw:12kA/1s； Icm(峰值):24kA(NHD50-1000/312~314， NHS50-1000/312~314)</td><td>Uimp:12kV；Ui:1000V；Icw:25kA； Icm(峰值):30kA(NHD50-1000/312~314， NHS50-1000/312~314)</td></tr></table> 2.最近一次原认可报告编号：02501-21DQ0777； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC2006010302210993； 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)， N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿 命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)； 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	参数变更	Uimp:6kV；Ui:800V；Icw:12kA/1s； Icm(峰值):24kA(NHD50-1000/312~314， NHS50-1000/312~314)	Uimp:12kV；Ui:1000V；Icw:25kA； Icm(峰值):30kA(NHD50-1000/312~314， NHS50-1000/312~314)
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	参数变更	Uimp:6kV；Ui:800V；Icw:12kA/1s； Icm(峰值):24kA(NHD50-1000/312~314， NHS50-1000/312~314)	Uimp:12kV；Ui:1000V；Icw:25kA； Icm(峰值):30kA(NHD50-1000/312~314， NHS50-1000/312~314)						

试验项目汇总表

[illegible]