

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001811


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格:	NBPLE-63Y, NBPLE-63YH, NBPLG-63YH; 详见附件
依据的标准:	GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
生产企业名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001811

产品系列、型号、规格(附件):


NBPLE-63Y, NBPLE-63YH, NBPLG-63YH
Uimp:4kV;
Ui:500V;
Ue:AC220V/230V/240V;
In: 一般型: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
S 型: 25A,32A,40A,50A,63A;
瞬时脱扣类型:C 型,D 型
I Δ n: 一般型: 0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/A 型(NBPLE-63YH);
AC 型(NBPLE-63Y,NBPLE-63YH,NBPLG-63YH);
S 型: 0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型(NBPLE-63Y,NBPLE-63YH);
电子式;
I Δ m:2000A;
Ics: 4500A(NBPLE-63Y),6000A(NBPLE-63YH,NBPLG-63YH);
Icn: 4500A(NBPLE-63Y),6000A(NBPLE-63YH,NBPLG-63YH);
极数:1P+N(第一个保护极, N 极可开闭);
适用于隔离

型号解释:



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001811

产品系列、型号、规格(附件):

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。