

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000409

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000409

产品系列、型号、规格:

NH□50-

400/3□□□□□; Uimp:6kV; Ui:800V; Ith:400A; Ue:AC400V/690V; 400V:Ie:400A; 690V:Ie:315A; Icw:4.8A/1s;
Icm(峰值):7.3kA(NHD50-400/312~314, NHS50-400/312~314); 使用类别:AC-21B(NHD50-400/312~314, NHS50-
400/312~314), AC-20B(NHD50-400/311, NHS50-400/311); 极数:3P; 型号解释见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000409

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

