

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010305319915

发证日期: 2021 年 01 月 29 日

有效期至: 2031 年 01 月 29 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关
NH40-125、NH40-160 Ue : AC400V ; Ie : 125A、160A ; Ui : 1000V ; Uimp : 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路) ; Ith : 160A ; Icm (峰值) : 17kA ; Icw : 10kA/1s ; 使用类别 : AC-33iB ; 电器级别 : PC 级 ; TSE 型式 : ATSE ; 极数 : 3P , 4P ; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆柏

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010305319915

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N H 40 - □ / □ SZ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 企业代号

(2) 开关

(3) 设计序号

(4) 额定工作电流(A): 125、160

(5) 极数: 3-三极, 4-四极

(6) 双电源自动转换

(7) 无字符表示普通型, 自投自复;

I: 主电源-备用电源, 自投不自复、互为备用、缺相保护和过电压保护、欠电压保护、消防功能;

II: 主电源-备用电源, 自投自复、缺相保护和过电压保护、欠电压保护、消防功能;

III: 主电源-油机, 自投自复、缺相保护和过电压保护、欠电压保护、消防功能

(8) 无字符, 表示无消防功能, X: 有消防功能(针对普通型);

(9) 无字符表示一体式, F: 表示分体式

(10) 无字符表示不带液晶显示, Y: 表示带液晶显示

附件



中国质量认证中心