



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684022

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM8N-250HV；详见附页。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月29日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684022

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM8N-250HV

Uimp: 8kV;

Ui: 1250V;

Ue: AC690V, AC800V, AC1000V, AC1140V, AC1150V (额定电压 AC1140V 以上产品不在 CCC 自我声明范围之内);

In: 10A, 16A, 20A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

Ics: C 型: AC690V: 50kA, AC800V: 36kA, AC1000V: 15kA, AC1140V: 10kA, AC1150V: 10kA;

S 型: AC690V: 80kA, AC800V: 50kA, AC1000V: 15kA, AC1140V: 10kA, AC1150V: 10kA;

Icu: C 型: AC690V: 50kA, AC800V: 36kA, AC1000V: 15kA, AC1140V: 10kA, AC1150V: 10kA;

S 型: AC690V: 80kA, AC800V: 50kA, AC1000V: 30kA, AC1140V: 10kA, AC1150V: 10kA;

选择性类别: A;

极数: 3P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头: AX21-M8, AL21-M8, CQC 证书编号: CQC2019010304169161; 1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: UVT22HV-M8: Us: AC48V 50/60Hz, AC110V 50/60Hz, AC220~240V 50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz, DC24V, DC48V, DC110~120V, DC220V

电动操作机构: MOD22HV-M8:

Us: AC110V 50/60Hz, AC220-240V 50/60Hz, AC380-415V 50/60Hz, DC110V, DC220V, DC24V。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684022

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

NN8N - 250 HV ☐

NM8N：塑壳断路器通用代号

250：壳架等级代号：250A

HV：高电压代号

☐：分断能力：C、S

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司