



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667324

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NH□50-160、250/□□□□; Uimp:6kV; Ui:800V; Ith:250A; Ue:AC400V/690V; 400V:Ie:160A, 250A; 690V:Ie:125A, 200A; Icw:3kA/1s; Icm(峰值):4.26kA(NHD50-160, 250/□12~□14, NHS50-160, 250/□12~□14); 使用类别:AC-21B(NHD50-160, 250/□12~□14, NHS50-160, 250/□12~□14), AC-20B(NHD50-160, 250/□11, NHS50-160, 250/□11); 极数:3P, 4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月30日 有效期至:2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667324

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

N H □ 50 - □ / □ □ □ □ □

- “B”表示保护型(带保护盖)
- “BX”表示旋转式操作型(仅对中央正面杠杆操作机构式),
- “CX”表示杠杆式操作型(仅对中央正面杠杆操作机构式),
- “8”表示板前接线(仅对中央手柄式), “9”表示板后接线(仅对中央手柄)
- “11”表示中央手柄式
- “12”表示侧方正面杠杆操作机构式
- “13”表示中央正面杠杆操作机构式
- “14”表示侧面操作手柄式
- 3—三极, 4—四极
- 额定电流(A): 160、250
- 设计代号
- 类组代号: “D”表示单投开关, “S”表示双投开关
- 隔离开关
- 企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司