



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305674718

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

自动转换开关

NH41-16、NH41-20、NH41-25、NH41-32、NH41-40、NH41-63、NH41-80、NH41-100、NH41-125  
Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、4P); Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A、  
125A; Ui: 1000V; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ith: 125A; Icm (峰值): 10kA;  
Icw: 10kA/60ms; 使用类别: AC-33B; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 2P、3P、  
4P

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 13 日 有效期至：2029 年 08 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

