

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307878653

发证日期: 2020年06月24日

有效期至: 2031年03月05日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、规格、型号** 剩余电流动作断路器  
NBPLE-32、NBPLG-32、NBPLE-32H、NBPLE-32D;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2016010307878653

纸 号:

NBPLE-32、NBPLG-32、NBPLE-32H、NBPLE-32D

$U_{imp}$ :4kV;

$U_i$ :500V;

$U_e$ : AC220V/230V/240V (1P+N、2P), AC380V/400V/415V (3P、3P+N、4P);

$I_n$ : 6A、10A、16A、20A、25A、32A;

瞬时脱扣类型: B、C、D 型;

$I_{\Delta n}$ : 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A;

额定剩余动作类型:AC 型,电子式;

$I_{\Delta m}$ : 630A;

$I_{cs}$ : 6kA (NBPLE-32、NBPLG-32、NBPLE-32D); 7.5kA (NBPLE-32H);

$I_{cn}$ :6kA (NBPLE-32、NBPLG-32、NBPLE-32D); 10kA (NBPLE-32H);

极数: NBPLE-32、NBPLE-32D: 2P, 3P, 4P (适用于隔离); 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离), 3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离);

NBPLG-32: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、2P (适用于隔离);

NBPLE-32H: 2P (适用于隔离);

注: 此附录与证书同时使用时有效。



### 中国质量认证中心