



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684027

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流装置模块  
NM8NL-400, NM8NL-630; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月29日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684027

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM8NL-400, NM8NL-630

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Un: AC380V/400V/415V, AC440V;

In: 250A, 315A, 350A, 400A(NM8NL-400); 250A, 315A, 350A, 400A, 500A(NM8NL-630);

IΔn: RCD1: 0.03A/0.1A/0.3A/1A 四档可调; RCD3: 0.05A/0.2A/0.5A/1A 四档可调; RCD4:

0.1A/0.3A/1A/2A 四档可调;

IΔno:0.5IΔn;

额定剩余动作类型: AC 型 (延时型、非延时型), A 型 (延时型、非延时型);

Icc: 150kA;

IΔc: 36kA;

Icw: 2kA/s;

IΔw: 1kA/s;

端子式;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684027

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

N M 8 N L - 630 □

NM8: 塑壳断路器通用代号

N: 新系列

L: 剩余电流保护代号

630: 结构段 400A、630A

□: 分断能力特征代号: C、S、Q、H、R

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司