



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302675204

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

组合开关

HZ10-10; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ith: 10A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 10A(AC-22A、DC-21A), 3A(AC-3); Icw: 200A/1s; Icm(峰值): 280A; 使用类别: AC-22A、DC-21A、AC-3; 极数: 1P、2P、3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月13日 有效期至: 2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

