

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107371473

发证日期: 2022 年 12 月 19 日

有效期至: 2032 年 05 月 30 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 鼎佳电器有限公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇新光大道 A1-A9 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NM2LC-630□/A、NM2LC-800□/A ; 详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号 CQC22107371473

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

NM2LC-630□/A、NM2LC-800□/A U_{imp} : 8kV; U_i : 1000V; U_e : AC400V;
NM2LC-630□/A: I_n : 630A(252A~630A)连续可调; NM2LC-800□/A: I_n :
800A(320A~800A)连续可调; 过电流脱扣器类型: 电子式; I_{cs} : 65kA; I_{cu} :
100kA; I_{cw} : 10kA/1s; $I\Delta n$: 50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、
800mA、1000mA 分级可调/AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; $I\Delta m$:
25% I_{cu} ; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N(三个
保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用); 4P(三个保护极, N 极可开
闭, 适用于隔离用)

型号解释:

$\frac{N}{(1)}$ $\frac{M}{(2)}$ $\frac{2}{(3)}$ $\frac{LC}{(4)}$ - $\frac{\square}{(5)}$ / $\frac{\square}{(6)}$ / $\frac{\square}{(7)}$

- (1)、企业代号
- (2)、类别代号
- (3)、设计序号
- (4)、功能代号
- (5)、壳架等级额定电流 (A) 630、800
- (6)、显示方式代号: Y (省略不写): 液晶显示; S 数码管显示
- (7)、控制器类型: A 基本型



中国质量认证中心