



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2023CQC107502-1150817
(任务编号)

产品名称: 电压保护继电器

型 号: NJYB2-G,NJYB2-H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 电压保护继电器 型 号: NJYB2-G, NJYB2-H 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-01-02 完成日期: 2024-01-11	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJYB2-G, NJYB2-H; Ui: 415V; Uimp: 4kV; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC415V/0.47A; 外壳防护等级: IP20.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2024-1-26	 (检测机构名称: 盖章) 2024 年 01 月 26 日
审核: 陆维导 签字:  日期: 2024-1-26	
签发: 孙阿琴 签字:  日期: 2024-1-26	
备注: 1. 变更情况: 见附页; 2. 原认可报告编号: 03601-A-22B0052-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC22107336624; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

检验项目汇总表

[illegible]