

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307002129



浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第1页/共3页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002129

产品系列、型号、规格:

DZ20L-160; Ue:AC380V;Ui:660V;In:50A,63A,80A,100A,125A,160A; 过电流脱扣器:热磁式; I_{Δn}:单档(非延时型); 时型:(0.03A/0.05A/0.1A), (0.075A/0.15A/0.2A/0.3A/0.5A); 单档(延时型): 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 三档可调(非延时型): (0.03A/0.05A/0.1A), (0.05A/0.1A/0.2A), (0.1A/0.2A/0.3A), (0.2A/0.3A/0.5A); 剩余动作类型: AC型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; I_{cs}: 6kA; I_{cu}: 12kA; I_{Δm}: 3kA; 脱扣级别: 10A; 选择性类别: A类; 3P+N (带三个保护极, N极不可开闭), 4P (带三个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头: I_{th}: 3A, 一常开, 一常闭; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.26A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.14A; 型号解释详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-01-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第2页/共3页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002129

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

DZ 20 L 160 / □ □ □ □ □ □

(1)塑壳外壳式断路器 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)塑壳外壳式断路器

(2)设计序号

(3)电子式剩余电流动作保护

(4)壳架等级额定电流

(5)极数 (见注1)

(6)脱扣器方式及附件代号 (见表1)

(7)用途代号 (见注2)

(8)剩余电流的延时功能代号 (见注3)

(9)剩余电流脱扣器型式代号 (见注4)

(10)余量代号 (见注5)

注:

1. 接线端子: 四极 (代号4); 三极四线 (代号3N)

2. 按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号2)

3. 接剩余电流的延时功能分: 非延时型 (无代号); 延时型 (代号Y)

4. 接剩余电流脱扣器型式分:

当剩余电流达到或超过整定值时脱扣 (无代号) — 不带剩余电流报警模块;

当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣 (代号J) — 带剩余电流报警模块

5. 按盖子分: 带视窗 (无代号); 透明盖 (代号T)

表1 脱扣器方式及附件号

过电流脱扣器 方式	附件名称					
	不带附件	分励脱 扣器	热脱扣器	失压脱扣器	分励脱扣器	失压脱扣器
电磁式脱扣器	200	210	220	230	240	270
热磁式脱扣器	300	310	320	330	340	370

注: 240, 340, 270, 370 只适用于四极剩余电流动作断路器。

举例: DZ20L-160/4310, 160A, 100mA, 0.4s, AC220V 表示 DZ20L-160 型, 壳架等级额定电流 160A, 四极, 热磁式脱扣器, 带分励脱扣器, 配电保护用, 剩余电流的延时功能为延时型, 剩余电流额定剩余动作电流 100mA, 剩余电流最大分断时间为 0.4s, 分励脱扣器额定工作电压为 AC220V 的剩余电流动作断路器 (电子式剩余电流动作断路器)。

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cww@chint.com
指定签字人:

陈文忠

0577-62877777

cww@chint.com

自我声明时间: 2022-01-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第3页/共3页