



产品认证证书

证书编号: CQC23002375725

发证日期: 2023 年 02 月 09 日

有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 继电器
NJX12 系列 触点负载: 1Z: 12A 250VAC/30VDC; 2Z: 8A 250VAC/30VDC; 线圈电压: 6VAC, 12VAC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC 0.9VA; 5VDC, 6VDC, 9VDC, 12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC, 110VDC 0.53W; 电气寿命: 100000 周期(常温); 机械寿命: 1000000 周期; 环境温度: -40°C ~ 70°C; RTI

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23002375725

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号命名规则:

N JX 12 □ □

派生代号:

无: 普通型

D: 通电指示 (可选)

BS: 机械闭锁 (可选)

FW: 无氧化零飞弧 (不能与 BS 同时选择)

触点型式:

1Z: 12A 一组切换

2Z: 8A 两组切换

设计序号

小型继电器

企业特征代号

线圈电压
(Coil voltage)

AC: (6~240)V
DC: (5~110)V



中国质量认证中心