



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302664568

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NM3SD-800 Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 800A; Ue: AC380V/AC400V/AC415V;
Ie: 630A, 700A, 800A Icw: 10kA/1s; Icm(峰值): 12kA; 使用类别: AC-22A, AC-23A;
极数: 3P; 防护等级: IP20(接线端子除外); 配用的辅助触头(CQC2016010304835035)
1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A DC-13: Ue: DC110V,
DC220V/DC250V, Ie: 0.14A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月26日 有效期至: 2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302664568

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM3SD-800

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ith: 800A;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V;

Ie: 630A,700A,800A

Icw: 10kA/1s;

Icm(峰值): 12kA;

使用类别: AC-22A, AC-23A;

极数: 3P;

防护等级: IP20(接线端子除外);

配用的辅助触头(CQC2016010304835035)

1NO1NC;

Ith:3A;

AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie: 0.26A

DC-13:Ue:DC110V, DC220V/DC250V,Ie: 0.14A

符合附录 N 的电子附件:

欠电压脱扣器 (UVT24-M3) : Us : AC220V/AC230V/AC240V ,
AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构 (MOD24-M3) : Us : AC220V/AC230V/AC240V ,
AC380V/AC400V/AC415V,
DC110V, DC220V/DC250V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664568

证书附页：第 2 页 共 2 页

产品型号

N M 3 SD - 800 □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①企业特征代号

②塑料外壳式断路器

③设计序号

④派生代号，表示隔离开关

⑤壳架等级电流：800

⑥功能代号：

缺省：无显示，无短路保护

D：带显示，无短路保护

P：无显示，有短路保护(415V Ics=50kA)

DP：带显示，有短路保护(415V Ics=50kA)

附件列表

附件类型	型号
辅助触头	AX24-M3
报警触头	AL24-M3
辅助报警触头	AXL24-M3
分励脱扣器	SHT24-M3
欠压脱扣器	UVT24-M3
电动操作机构	MOD24-M3
旋转操作手柄	DRH24-M3
插入式	PIA24F-M3,PIA24B-M3

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司