

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304000598



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 电磁起动器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-20  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000598

产品系列、型号、规格:

QC36-30TA; Uimp: 6kV; Ui: 380V; Ue: AC220V/AC380V; Pe: 11kW、17kW、22kW、30kW; 脱扣级别: 20; 3P; 外壳防护等级: IP40; 配用辅助触头: 交流接触器: 2NO2NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.47A; 热过载继电器: 1NO1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.47A; 按钮: 1NO, 1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/2.5A

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-20  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。