

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305925151

发证日期: 2022 年 12 月 28 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰机电电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 刀开关  
HD11-600、HD11-630 ; Uimp:12kV ; Ui:1000V ; Ith:630A ; Ue:AC415V ; Ie:600A , 630A ;  
Icw:25kA/1s ; 使用类别:AC-20B ; 3P ; 型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305925151

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

HD 11 - □ / 3 8 B II □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 类组代号: HD: 表示单投刀开关
- (2) 设计代号: 11: 中央手柄式;
- (3) 额定电流工作电流 (A): 600、630
- (4) 极数: 3: 3P;
- (5) 8: 板前接线
- (6) B: 表示保护型
- (7) II: 表示体积紧凑型;
- (8) E: 无符号表示其他行业; E: 新能源行业



中国质量认证中心