

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307001730

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：N BH LE-63、N BH LG-63、N BH LE-63H、N BH LE-63E；详见附件
依据的标准：GB/T 16917.1-2014 GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-03-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001730

产品系列、型号、规格(附件):

NBHLE-63, NBHLG-63, NBHLE-63H, NBHLE-63E
Uimp: 4kV;
Ui: 500V;
Uz: AC220V/AC230V/AC240V (IP+N, 2P),
AC380V/AC400V/AC415V(3P, 3P+N, 4P);
In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A,
动作极性和类型: NBHLE-63, NBHLE-63H, NBHLE-63E B型, C型, D型;
NBHLG-63; C型;
IΔn:
NBHLE-63, NBHLE-63H, NBHLE-63E: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A/AC型
NBHLE-63, NBHLE-63E: 0.03A, 0.1A, 0.3A/A型
NBHLG-63: 0.03A/AC型
额定剩余动作类型: A型(仅适用于NBHLE-63, NBHLE-63E), AC型 电子式:
IΔm: 630A;
Ics: 6kA (NBHLE-63, NBHLG-63, NBHLE-63E); 7.5kA(NBHLE-63H);
Icn: 6kA (NBHLE-63, NBHLG-63, NBHLE-63E); 10kA(NBHLE-63H);
极数: NBHLE-63, NBHLE-63E: 2P, 3P, 4P, IP+N (1个保护板, N板常通), 3P-N (3个保护板, N板常通)
NBHLG-63: IP+N (1个保护板, N板常通), 2P;
NBHLE-63H: 2P;
适用于隔离 (IP+N, 3P+N除外)

型号样标:



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。