



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2021CQC107502-809525
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CB-125CZ

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CB-125CZ</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 7</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-05-31</p> <p>完成日期: 2021-06-17</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>CB-125CZ; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: DC80V; In: 80A、100A、125A; 过电流脱扣类型: 热磁式; Ics: 10kA; Icu: 10kA; 选择性类型: A类; 接线方式: 2P 外形(一个保护极, 一个常通极, 不适用于隔离用)</p>	
<p>主检: 高云燕 签名:  日期: 2021-06-30</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 07 月 02 日</p>
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2021-06-30</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-07-02</p>	
<p>备注:</p> <p>操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图;</p> <p>样品编号:</p> <p>CB-125CZ 125A: I-1、II-1、P-1;</p> <p>变更表见下页</p>	

试验项目汇总表

[illegible]