

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2004010302129425

发证日期: 2024 年 04 月 30 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 NH40-1000、NH40-1250、NH40-1600 ; Ue : AC415V/690V ; Ie : 1000A , 1250A , 1600A ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Ith : 1000A、1600A ; Icw : 30kA/1s ; Icm ( 峰 值 ) : 50kA ; 使用类别 : AC-22B ; 极数 : 3P、4P ; 辅助回路 : 1NO1NC ; Uimp : 2.5kV ; Ith : 16A ; Ui : 400V ; AC-12 : Ue/Ie : AC380V/16A ; DC-12 : Ue/Ie : 250V/5A;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) ) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司  
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666  
<http://www.cqc.com.cn>

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2004010302129425

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

### 3.3 型号的解释:

N    H    40    -    □ / □    □    □    □    □  
(1)    (2)    (3)    (4)    (5)    (6)    (7)    (8)    (9)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 1000、1250、1600
- (5) 极数: 3P——三极, 4P——4 极
- (6) “1” 表示带行程开关, 无表示不带行程开关
- (7) 无 C 表示正面中间操作, 有 C 表示正面侧方操作
- (8) 无 S 表示单投开关, 有 S 表示双投开关
- (9) 无 W 表示手柄在柜内操作, 有 W 表示手柄在柜外操作



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE