

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307005482

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海诺雅克电气有限公司
生产者地址: 上海市松江区思贤路3857号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 小型断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 10963.1-2005
生产企业名称: 上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址: 上海市松江区思贤路3857号

联系人: 李然
电话: 021-37791111
电子邮箱: li.ran@noark.cn
指定签字人: 



自我声明时间: 2021-04-22
自我声明地点: 上海

生产者签章:


强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307005482

产品系列、型号、规格:

NBH-100N/HGV、NBH-100N/HGQ、NBH-100N/HGVY、NBP-100NGV; 具体参数请见附件

联系人: 李然
电话: 021-37791111
电子邮箱: li.ran@noark.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-04-22
自我声明地点: 上海
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005482

产品系列、型号、规格(附件):

NBH-100N/HGV、NBH-100N/HGQ、NBH-100N/HGVY、NBP-100NGV
 Ue: AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P+N,4P);
 Ui: 690V;
 Uimp: 4kV;
 In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A;
 瞬时脱扣类型: 见表 1;
 Ics: 见表 1;
 Icn: 见表 1;
 极数: 1P+N(带 1 个保护极,N 极可开闭),2P(带 2 个保护极),3P+N(带 3 个保护极,N 极可开闭),4P(带 4 个保护极);
 适用于隔离;

表 1

型号	电流规格 (A)	脱扣特性	Ics (kA)	Icn (kA)	极数
NBH-100NGV, NBP-100NGV, NBH-100NGQ, NBH-100NGVY,	6-100	B,C	6	6	1P+N,2P,3P+N,4P
NBH-100NGV, NBP-100NGV, NBH-100NGQ, NBH-100NGVY	6-63	D	6	6	1P+N,2P,3P+N,4P
NBH-100HGV, NBH-100HGQ, NBH-100HGVY	6-100	B,C	7.5	10	1P+N,2P,3P+N,4P
NBH-100HGV, NBH-100HGQ, NBH-100HGVY	6-63	D	7.5	10	1P+N,2P,3P+N,4P

联系人: 李然
 电话: 021-37791111
 电子邮箱: li.ran@noark.cn
 指定签字人: 

自我声明时间: 2021-04-22
 自我声明地点: 上海
 生产者签章: 