



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022CQC107502-1031383

（任务编号）

产品名称： 交流接触器

型 号： NXC-500, NXC-500/N, NXC-630, NXC-630/N





检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号： NXC-500,NXC-500/N,NXC-630, NXC-630/N 商 标：正泰/CHINT 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-02-15 完成日期：2023-02-17	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见附页 1

主检：  日期：2023.03.17	
审核：  日期：2023.03.17	
签发：  日期：2023.03.17	

备注：

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	CQC2015010304825477	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797395	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

NXC-500,NXC-500/N,NXC-630,NXC-630/N

Ui:1000V;

Uimp:12kV;

Ith:630A (NXC-500,NXC-500/N) ;

Ith:700A (NXC-630,NXC-630/N) ;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-500,NXC-500/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/630A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/353A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/303A;

NXC-630,NXC-630/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/700A, AC380V/400V/700A, AC660V/690V/700A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/400A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/630A, AC380V/400V/630A, AC660V/690V/353A;

Us: AC/DC110V~127V,AC/DC220V~240V,AC/DC380V~415V,50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (外置)

AX-3C/11B (已获证, 原证书编号: CQC2015010305819787)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/le: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/le: DC220V/0.3A

