



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2023CQC107502-1087434

(任务编号)

产品名称： 剩余电流动作断路器

型 号： NB2LE-40ZT, NB2LE-40ZTB

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称： 剩余电流动作断路器 型 号： NB2LE-40ZT, NB2LE-40ZTB 商 标： 正泰/CHINT 样品数量： 12 台 样品来源： 工厂送样 收样日期： 2023-06-21 完成日期： 2023-07-12	委托人： 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址： 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者： 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址： 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业： 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址： 浙江省乐清市北白象镇正 泰工业园区正泰路 1 号															
试验结论： 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NB2LE-40ZT, NB2LE-40ZTB Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣特性: B 型, C 型; IΔn: 30mA; 额定剩余动作类型: A 型, AC 型; 电子式; IΔm: 500A; Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P+N (N 极可开闭); 适用于隔离																
主检： 张晟晖 日期： 2023.07.13																
审核： 李胜丽 日期： 2023.07.13																
签发： 曾清 日期： 2023.07.13																
备注：																
<table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>见附页</td><td>见附页</td><td>见附页</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2018010307080735</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2022CQC107502-930922</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页	原证书编号	CQC2018010307080735		原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-930922		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
见附页	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2018010307080735															
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-930922															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

