



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307674709

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电源电器有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

漏电保护器

NJL2-125Y; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ue:AC400V; In:125A(IR:40A/50A/63A/80A/100A/125A 分级调节); 过电流脱扣器类型:电子式; Ics:35kA, Icu:50kA; Icw:1.5kA/1s; IΔn:50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节/AC型; 漏电脱扣器类型:电子式; IΔm:25%Icu; 使用类别:A; 3P+N(N极常通); 不适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月13日 有效期至: 2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

