



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303685260

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

电压保护继电器  
NJYB3 Ui:415V; Uimp:4kV;  
AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.75A, AC230V/0.75A, AC240V/0.75A,  
AC380V/0.47A, AC400V/0.47A, AC415V/0.47A; Ith:3A; 外壳防护等级:IP20; 型号解  
释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月30日 有效期至：2029年08月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司








# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303685260

证书附页：第 1 页 共 1 页

## 3.3 型号的解释(Explanation of model/type):



型号	三相 三线	三相 四线	单相/ 两相	过电 压保 护	欠电 压保 护	不平衡 保护	相序 保护	断相 保护	PTC 温度 保护	负载 端 保护
NJYB3-1	●	—	—	—	—	—	●	●	○	—
NJYB3-2	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—
NJYB3-3	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—
NJYB3-4	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—
NJYB3-5	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—
NJYB3-6	●	—	—	●	●	固定	●	●	○	—
NJYB3-7	●	—	—	固定	固定	●	●	●	○	—
NJYB3-8	●	—	—	●	●	●	●	●	○	—
NJYB3-9	—	●	●	●	—	—	—	●	—	—
NJYB3-10	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—
NJYB3-11	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—
NJYB3-12	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—
NJYB3-13	—	●	—	●	●	固定	●	●	○	—
NJYB3-14	—	●	—	固定	固定	●	●	●	○	—
NJYB3-15	—	●	—	●	●	●	●	●	○	—
NJYB3-16	—	●	—	—	—	—	●	●	○	—
NJYB3-17P	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—
NJYB3-18	●	—	—	●	●	固定	●	●	—	●

注：1、●表示具有此功能；—表示无此功能；○表示此功能可选。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司